



**Napäťová sústava**  
Distribučný rozvod NN 3/PEN, AC, 400/230V, 50Hz, TN-C

Križovanie a súbehy podzemných vedení  
podľa STN 736005

- Kitzovanie káblov s plynovodom so zrealizuje v chladničke dĺžky 2m a min. 0,2m nad. Súbeh s plynovodom vo vzdialenosti min. 0,6m
- Kitzovanie s vodovodom so zrealizuje v chladničke dĺžky 1m a min. 0,1m nad. Súbeh s vodovodom vo vzdialenosti 0,4m
- Kitzovanie k konzolizácii so zrealizuje v chladničke dĺžky 1m a min. 0,1m nadp. Súbeh s vodovodom vo vzdialenosti 0,3m
- Kitzovanie káblov do 1kV s káblov 22kV so zrealizuje vloženie 1kV pod kábel 22kV a oddelením bežňovou doskou
- Kitzovanie káblov so zberným káňom so zrealizuje v chladničke v hĺbke 0,5m pod káňom
- Kitzovanie káblov sbleskovodom, v mieste kitzovania je kábel 0,5m nadbleskovodom.

**POZNÁMKA:**  
**JESTVUJÚCE INŽINIERSKE SIETE SÚ ZAKRESLENÉ ORIENTAČNE.**  
**PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ ZABEZPEČIŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH SIETÍ.**

[illegible]

Obsah a forma tohto výpisu je projektom projekta, ktorý sa vyplňuje a používa iné ako zmluvné dochádzajúce je zakázané. Na toto projektovú dokumentáciu sa v plnom rozsahu vzťahuje Autorský zákon č. 362/1997 Z.z. Projekt nemôže byť bez súhlasu autora ďalej rozširovaný, rozmnožovaný. Táto projektová dokumentácia je originál, jej kopírovanie a použitie bez súhlasu autora je trestné podľa §24, odst. 3 zákona č.18/2003