

# Rozvádzač NN - RE-2.0-PM-P

elektromerový rozvádzač pilierový 2tarifný

## VÝROBNÁ DOKUMENTÁCIA

Vyhradené technické zariadenie elektrické

Výrobca: **Samuel LÁBSKÝ**, IČO:50967266, SNP 1677/15, 90851 Holíč

Oprávnenie: **86/1/2017 EZ-S,O (OU,R,M)-E2-A**

Druh : **distribučný elektromerový**

Rozmer: **1560x400x245**

Dátum: **11/2017**



Zodpovedný technik EZ: **Samuel LÁBSKÝ**



**ELS Samuel LÁBSKÝ**

projekty, revízie, elektromontáže

IČO: 50967266

SNP 15, 90851 Holíč



revizieprojekty@revizieprojekty.sk



+421 (0)944917966



revizieprojekty.sk


EVID. Č.: 40367



Vyhlásenie o zhode - osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku

VÝROBOK

**Rozvádzač NN - typ: RE-2.0-PM-P**

Výrobca:  Samuel LÁBSKÝ, SNP1677/15, 908 51, Holíč  
IČO: 50967266, DIČ: 1086478129



revizieprojekty@revizieprojekty.sk / +421 (0)944917966

osvedčenie č.: 0023-IBA/2017 EZ RT E2A  
oprávenie č.: 87/1/2017 - EZ - P - E2 - A  
oprávenie č.: 86/1/2017 - EZ - S,O (OU,R,M) - E2 - A

Podľa zákona č.264/1999 Z.z., 12 odst. 3 písm. a/, v znení zákona 436/2001 Z.z., 12 odst. 3 písm. a/ o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene o doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na nariadenie vlády č.308/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov ako výrobca uvedeného výrobku

**VYHLASUJEM, že**

názov výrobku:	Rozvádzač elektromerový
typ výrobku:	RE-2.0-PM-P
výrobné číslo:	43067
rok výroby:	2017
krajina pôvodu:	Slovenská republika
popis a funkcia výrobku:	rozvod elektrickej energie
číslo skúšobného protokolu:	43067

a.) je výrobok pri určenom použití bezpečný a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda výrobku uvádzaného na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami vlády, ktoré sa na ne vzťahujú, požiadavkami technických predpisov uvedených v bode c.

b.) výrobok je vyrobený z materiálov a prístrojov spĺňajúcich technické požiadavky

c.) že tento výrobok vyhovuje a je v zhode s STN EN 60439-1



V Holíči 28.11.2017


Pečiatka a podpis výrobcu

*Pri dodržaní podmienok spôsobu inštalácie a dodržaní pravidiel používania výrobku je stanovená záruka 24 mesiacov. V tejto lehote je pri nižšie uvedených podmienkach zaručené bezplatné odstránenie výrobnéj vady. Táto lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého bol výrobok z dôvodu výrobnéj vady mimo prevádzku.*

## Skúšobný protokol č.43067

osvedčenie o akosti a kompletnosti výrobku

### Rozvádzač NN - typ: RE-2.0-PM-P

Výrobca:  Samuel LÁBSKÝ, SNP1677/15, 908 51, Holíč  
IČO: 50967266, DIČ: 1086478129

osvedčenie č.:

0023-IBA/2017 EZ RT E2A

oprávenie č.:

87/1/2017 - EZ - P - E2 - A

oprávenie č.:

86/1/2017 - EZ - S,O (OU,R,M) - E2 - A

Druh rozvádzača :	RE-2.0-PM-P	Kompatibilita EMC :	B
Typ/konštrukcia :	Tvrdený polyester	Menovitý činiteľ súdobosti :	1.0
Výrobné č.:	43067	Krytie :	IP 44/20
Menovité napätie :	230/400V	Rok výroby :	2017
Napäťová sústava :	3PEN 230/400V 50Hz	Menovitý prúd :	63A
	TN-C-S	Rozmery :	1560x400x245
Skratová odolnosť :	6kA	Váha :	- kg

vyrobené v zmysle normy

### STN EN 61439-1 a STN EN 61439-2

#### VYKONANÉ SKÚŠKY


Kontrola konštrukcie a vyhotovenia :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola zapojenia, funkcie a funkčnosti :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola mechanických činností :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola vodičov, značeniam spojov :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola farebných značení vodičov :	Vykonaná / VYHOVUJE
Dielektrická skúška 2,5kV :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola vzdušných vzdialeností :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola krytia rozvádzača :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola elektrických obvodov a pripojenia :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola ochrany pred zásahom el. prúdom :	Vykonaná / VYHOVUJE
Kontrola celistvosti ochranných obvodov :	Vykonaná / VYHOVUJE

#### CELKOVÝ POSUDOK

**Skúšané elektrické zariadenie je schopné bezpečnej prevádzky pri dodržaní podmienok inštalácie, prevádzky a údržby**

Rozvádzač bol vyrobený podľa platnej výrobnéj dokumentácie a použitá elektrická výzbroj je v súlade s platnými predpismi a STN. Namerané hodnoty a výsledky skúšok sú v súlade s požiadavkami platných STN, podľa ktorých bol tento výrobok skúšaný.

V Holíči 28.11.2017



Pečiatka a podpis revízneho technika

# Rozvádzač NN - typ: RE-2.0-PM-P

---

## Podmienky inštalácie, prevádzky a údržby

Rozvádzač môže byť, uvedený do prevádzky iba na to oprávnenou montážnou organizáciou podľa vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z. Rozvádzače v zapustenom vyhotovení (určené pre montáž pod omietku) je potrebné inštalovať do muriva spôsobom, ktorým zabezpečí krytie rozvádzača zo zadnej, vrchnej a spodnej otvorenej strany rozvádzača na úroveň deklarovaného krytia rozvádzača (pri zapustených rozvádzačoch je úroveň krytia posudzovaná z prednej strany od dverí rozvádzača.

Rozvádzače je potrebné inštalovať tak, aby bola zabezpečená stabilita a pevnosť umiestneného rozvádzača a tiež nebola obmedzená či znemožnená funkčnosť prvkov rozvádzača.

Inštaláciu káblových prívodov a vývodov vykonať len cez pripravené vývody, priechodky alebo výrezy pre tento účel vytvorenými a len káblami alebo vodičmi uvedenými v dokumentácii výrobcu.

Prepravou rozvádzača môže dôjsť k povoleniu skrutkových spojov, preto je nutné pred uvedeným výrobku do prevádzky tieto spoje prekontrolovať a v prípade potreby dotiahnuť.

Pred uvedeným výrobku do prevádzky je nutné vykonať prvú odbornú prehliadku a skúšku (revíziu) v zmysle STN 33 2000-6, ktorou sa overí bezpečnosť a funkčnosť jeho prevádzky po nainštalovaní.

Rozvádzač smie obsluhovať len osoba s potrebnou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z.z., ktorá bola oboznámená a poučená montážnou organizáciou o spôsobe obsluhy v súvislosti s prevádzkou elektrickej inštalácie a zariadení.

Opravy a údržbu rozvádzača smie vykonávať len oprávnená organizácia s platným oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR č.509/2009 Z.z., alebo podľa vyhlášky SÚBP a SBÚ č.51/1978 Z.z..

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrického zariadenia a rozvádzača je nutné vykonávať v lehotách stanovených vyhláškou MPSVaR č.508/2009 Z.z..

### KONTAKT



Samuel LÁBSKÝ, SNP1677/15, 908 51, Holíč  
projekty, revízie, elektromontáže  
IČO: 50967266, DIČ: 1086478129  
+421(0)944917966

[revizieprojekty@revizieprojekty.sk](mailto:revizieprojekty@revizieprojekty.sk)